




## НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ



## VITABEL C24/F32/F40

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ, РУКОВОДСТВО  
ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ



## Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за правильный выбор оборудования Ferroli, которое соответствует современным требованиям к технологичности, экологичности и экономичности.

Наше отопительное оборудование является результатом работы нескольких поколений и объединяет 70-летний международный опыт группы Ferroli. Компания Ferroli S.p.A., основанная в 1955 году Данте Ферроли, является одним из мировых лидеров среди производителей бытового и промышленного отопительного оборудования.

Желаем Вам самых теплых и приятных эмоций от использования нашего оборудования.

Искренне Ваши,  
Команда FERROLI GROUP



## СОДЕРЖАНИЕ

1. УКАЗАНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА .....	2
2. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	2
2.1 Предисловие .....	2
2.2 Панель управления .....	2
2.3 Включение и выключение .....	2
2.4 Регулировки .....	2
3. МОНТАЖ .....	3
3.1 Указания общего характера .....	3
3.2 Место установки .....	3
3.3 Гидравлические соединения .....	3
3.4 Присоединение к газопроводу .....	4
3.5 Электрические соединения .....	4
3.6 Воздуховоды для притока воздуха/удаления продуктов сгорания .....	4
4. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	6
4.1 Регулировки .....	6
4.2 Параметры автоматики котлов .....	6
4.3 Информационное меню .....	7
4.4 Перенастройка на другой тип газа .....	7
4.5 Активация режима TEST .....	7
4.6 Регулировка давления на горелке .....	7
4.7 Регулировка максимальной мощности отопления .....	7
4.8 Ввод в эксплуатацию .....	7
4.9 Техническое обслуживание .....	8
4.10 Устранение неисправностей .....	8
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ .....	9
5.1 Таблица технических данных .....	9
5.2 Общий вид, основные узлы, гидравлический контур .....	10
5.3 Расположение штуцеров присоединения .....	11
5.4 Диаграммы .....	11
5.6 Электрическая схема .....	12
6. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА КОТЛА (ОБРАЗЕЦ) .....	13
7. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИФРИЗА В НАСТЕННЫХ КОТЛАХ .....	13

## 1. УКАЗАНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Внимательно прочтите предупреждения, содержащиеся в настоящем руководстве, и соблюдайте их в процессе эксплуатации котла.

После монтажа котла проинформируйте пользователя о принципах его работы и передайте ему в пользование настоящее руководство, которое является неотъемлемой и важной частью агрегата; пользователь должен бережно сохранять его для возможного использования в будущем.

Установка и техническое обслуживание котла должны производиться квалифицированным персоналом при соблюдении действующих норм и в соответствии с указаниями изготовителя. Запрещается выполнять любые действия на опломбированных устройствах регулировки.

Неправильная установка или недолжащее техническое обслуживание могут быть причиной вреда для людей, животных и имущества. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с ошибочными установкой и эксплуатацией агрегата, а также с несоблюдением предоставленных им инструкций.

Прежде чем приступить к выполнению любой операции очистки или технического обслуживания, отключите агрегат от сетей питания с помощью выключателя системы и/или предусмотренных для этой цели отсечных устройств.

В случае неисправной или ненормальной работы агрегата выключите его и воздерживайтесь от любой попытки самостоятельно отремонтировать или устранить причину неисправности. В таких случаях обращайтесь исключительно к квалифицированному персоналу. Возможные операции по ремонту/замене комплектующих должны выполняться только квалифицированными специалистами с использованием исключительно оригинальных запчастей. Несоблюдение всего вышеизложенного может нарушить безопасность работы агрегата.

Настоящий агрегат допускается использовать только по тому назначению, для которого он спроектирован и изготовлен. Любое другое его использование следует считать недолжащим и, следовательно, опасным.

Упаковочные материалы являются источником потенциальной опасности и не должны быть оставлены в местах, доступных детям.

Не разрешается использование агрегата лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами без надлежащего опыта и знаний, если они не находятся под непрерывным надзором.

По окончании срока службы Оборудование должно быть утилизировано с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Приведенные в настоящем руководстве изображения дают общее представление об изделии. Подобные изображения могут несущественно отличаться от готового изделия.

## 2. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 2.1 Предисловие

**VITABEL** Данный котел представляет собой высокоеффективный тепловой генератор для отопления и ГВС, работающий на природном или сжиженном газе. Котел оснащен атмосферной горелкой с электронной системой зажигания, открытой (модели «С») или закрытой (модели «F») камерой сгорания и микропроцессорной системой управления. В котле установлен медный первичный теплообменник, обеспечивающий стабильно высокую эффективность работы при любых условиях эксплуатации, вторичный проточный теплообменник ГВС из нержавеющей стали.

Котел может быть установлен в закрытом помещении или снаружи, в частично защищенном помещении (согласно стандарту EN 297/A6), с температурой окружающего воздуха не ниже -5°C.

### 2.2 Панель управления

Панель




Рис. 1. Панель управления

1) символ отопления; 2) индикация режима «Лето»; 3) индикация пламени; 4) цифровой многофункциональный индикатор; 5) индикатор режима «есо»; 6) символ ГВС; 7) индикация работы котла в режиме ГВС; 8) индикация работы котла в режиме отопления; 9) кнопка для увеличения температуры в системе отопления; 10) кнопка для уменьшения температуры в системе отопления; 11) кнопка для увеличения температуры горячей воды; 12) кнопка для уменьшения температуры горячей воды; 13) кнопка «Вкл./Выкл.», выбора режимов «есо»/«комфорт»; 14) кнопка «reset», выбора режимов «Лето»/«Зима»

### Индикация во время работы котла

#### Режим отопления

О поступлении запроса на включение отопления предупреждает мигание индикатора теплого воздуха над символом батареи на дисплее (поз. 8 рис. 1).

На дисплее высвечивается текущая температура воды, подаваемой в систему отопления.

#### Режим горячего водоснабжения

О поступлении запроса на включение системы ГВС, генерируемого при работе горячей воды, предупреждает мигание соответствующего индикатора под символом крана на дисплее (поз. 7 рис. 1).

На дисплее высвечивается температура воды в контуре ГВС.

#### Режим Comfort

О поступлении команды на включение режима «Comfort» предупреждает мигание индикатора, расположенного под краном (поз. 7 рис. 1).

На дисплее высвечивается температура теплоносителя в котле.

#### Неисправность

В случае появления неисправности (см. п. 4.4) на дисплей выводится код неисправности.

### 2.3 Включение и выключение

#### При подключении к сети электропитания

- В течение 5 секунд на дисплее будут высвечиваться все символы дисплея, затем версия программного обеспечения, установленного в электронном блоке, после этого – индикация режима, в котором находится котёл.
- Откройте газовый кран, установленный перед котлом.

#### Включение и выключение котла




Рис. 2. Выключенное состояние (режим Stand-by)

Когда котел находится в режиме Stand-by, электрическое питание поступает на электронную плату. Не работают система ГВС и отопления. Остаются активными системы защиты от замерзания и защиты от блокировки насоса и трехходового крана (если последняя включена, пар. Р13). Чтобы включить котел нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.» (поз. 13 рис. 1) в течение 5 секунд.



Рис. 3 Режимы «Зима», «есо».



При отключении котла от системы электропитания и/или газовой магистрали функция антизамерзания неактивна. Во время длительного неиспользования котла в зимний период, во избежание ущерба от возможного замерзания рекомендуется слить всю воду из котла, как из контура отопления, так и из контура ГВС; или же слить только воду из контура ГВС и залить антифриз в систему отопления, в соответствии с указаниями, приведенными в п. 3.3.

### 2.4 Регулировки

#### Переключение режимов «Лето»/«Зима»

Нажмите кнопку «Лето»/«Зима» (поз. 14 рис. 1).

На дисплее высветится символ «Лето» (поз. 2 рис. 1). При этом котел будет вырабатывать только воду для ГВС. Остается активной система антизамерзания. Для включения режима «Зима» вновь нажмите кнопку «Лето»/«Зима» (поз. 14 рис. 1). На дисплее погаснет символ «Лето» и котел будет греть воду системы отопления или воду для ГВС, при этом контур ГВС имеет приоритет над контуром отопления.

#### Регулировка температуры воды в системе отопления

С помощью кнопок системы отопления (поз. 9 и 10 рис. 1) температуру можно регулировать от минимальной 30°C до максимальной 85°C (при необходимости может быть изменено параметром Р05); для исключения преждевременного выхода из строя основного теплообменника котла не рекомендуется запускать котел в работу при установленной температуре ниже 60°C.



Рис. 4. Индикация настройки температуры отопления

### Регулировка температуры в системе горячего водоснабжения (ГВС)

С помощью кнопок системы ГВС (поз. 11 и 12 рис. 1) можно изменить температуру воды от минимальной 35°C до максимальной 55°C. Для исключения преждевременного выхода из строя вторичного теплообменника котла не рекомендуется устанавливать температуру горячей воды выше той, которой Вы будете пользоваться без подмеса холодной воды.



Рис. 5 Индикация настройки температуры ГВС

### Регулировка температуры воздуха в помещении (с помощью комнатного термостата)

Задайте с помощью комнатного термостата нужную температуру внутри помещения. Комнатный термостат путём включения/выключения горелки котла будет поддерживать заданную температуру помещения. При отсутствии комнатного термостата котел обеспечивает поддержание в системе отопления заданной температуры воды.

### Регулировка температуры воздуха в помещении при помощи устройства дистанционного управления (ДУ).

Автоматика котла поддерживает протокол OpenTherm. В качестве устройства дистанционного управления может использоваться:

1) опциональный модулирующий комнатный термостат CONNECT (имеет встроенный Wi-Fi);  
2) опциональный пульт дистанционного управления ROMEO.

Устройство ДУ будет поддерживать заданную температуру помещения путём изменения температуры воды в системе отопления. Оно подключается к клеммной колодке (рис. 7) вместо установленной на заводе перемычки.

### Режимы «Comfort» и «Eco»

Пользователь имеет возможность включить режим «Comfort» – периодическое включение горелки котла для предварительного нагрева вторичного теплообменника с целью обеспечения быстрого получения горячей воды ГВС после открытия любого крана горячей воды. В режиме «Eco» предварительный нагрев вторичного теплообменника не производится, котел включается только по запросу на производство горячей воды.

Выбор режимов «Eco» или «Comfort» осуществляется кратковременным нажатием кнопки «Eco/Comfort» (поз. 13 рис. 1). В режиме «Eco» на дисплее отображается соответствующая надпись (поз. 5 рис. 1). В режиме «Comfort» надпись отсутствует.

### Регулировка давления воды в системе

Давление в системе отопления при температуре воды около +20°C должно составлять приблизительно 1,2 бар. Если во время работы давление воды в системе упадет до величины ниже минимально допустимой (0,5 бар), котел автоматически останавливается и на дисплее высветится ошибка F37. С помощью крана подпитки (поз. 1 рис. 6) нужно довести давление до необходимого значения. По окончании операции всегда закрывайте кран подпитки.




Рис. 6. Кран заполнения и подпитки котла

## 3. МОНТАЖ

### 3.1 Указания общего характера

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА КОТЛА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ НЕОБХОДИМУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ УКАЗАНИЙ, ПРЕДПИСАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОЛОЖЕНИЙ МЕСТНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ, И В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.

### 3.2 Место установки

Установка и эксплуатация модификации «С» котла допускается только в помещениях, оборудованных постоянно действующей вентиляцией, обеспечивающей необходимый объем обмена воздуха. Недостаточный приток воздуха, необходимого для горения, будет препятствовать нормальной работе котла. Кроме того, продукты сгорания, образующиеся в таких условиях, при попадании в помещение могут серьезно угрожать здоровью и жизни находящихся там людей.

Камера сгорания котла модификации «F» изолирована от воздуха помещения. Тем не менее помещение, в котором устанавливается котел, должно иметь достаточную вентиляцию для предотвращения опасных ситуаций в случае хотя бы малых утечек газа. В соответствии со стандартом EN 297/A6 котел модификации «F» может работать в частично защищенном месте при температуре окружающего воздуха не ниже -5°C.

В любом случае в месте установки котла не должны находиться пыль, огнеопасные предметы и материалы или едкие газы.

Котел предназначен для навески на стену и поставляется в комплекте с подвесным кронштейном. Прикрепите кронштейн к стене при соблюдении размеров, приведенных на рисунке на обложке руководства, и повесьте на него котел. При установке на стене должно быть обеспечено прочное и надежное крепление котла.




Рис. 3. Место установки

Таблица 1. Необходимые расстояния вокруг котла

Поз.	Минимальное расстояние	Рекомендуемое расстояние
A	3 см	15 см
B	10 см	30 см
C	20 см	>25 см
D	1,5 см (измеряется с учетом открытия крышки)	>25 см

### 3.3 Гидравлические соединения

#### Предупреждения

Сливное отверстие предохранительного клапана должно быть соединено с воронкой или со сливной трубой во избежание излияния воды на пол в случае аварийного повышения давления в отопительном контуре. В противном случае изготовитель котла не несет никакой ответственности за затопление помещения при срабатывании предохранительного клапана.

Прежде чем приступить к подключению котла к системе газоснабжения, удостоверьтесь, что котел настроен для работы на имеющемся типе газа и тщательно прочистите все трубы системы.

Выполните подключения к соответствующим штуцерам согласно чертежу (рис. 17, стр. 8-9) и в соответствии с символами, имеющимися на самом агрегате.

Примечание: аппарат оснащен внутренним байпасом системы отопления.

### Характеристики воды для системы отопления

В случае, если жесткость воды превышает  $25^{\circ}\text{F}$  ( $1^{\circ}\text{F} = 10 \text{ ppm CaCO}_3$ ), используемая вода должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы предотвращать образование накипи в котле. Процесс обработки воды не должен доводить ее жесткость ниже значения  $15^{\circ}\text{F}$ .

Использование антифриза разрешается только в случае необходимости и исключительно, если его изготовитель дает гарантию, подтверждающую, что продукция отвечает данному виду использования и не причинит вреда теплообменнику котла и другим комплектующим и/или материалам, использованным в конструкции котла и системы.

Работа котла рассчитана на использование в качестве теплоносителя воды. Физические свойства антифриза отличаются от свойств воды (более низкие теплопроводность и теплопроводность, повышенные вязкость, текучесть и коэффициент теплового расширения, чувствительность к перегреву и ограниченный срок эксплуатации), что при неправильном расчёте системы отопления и нарушении условий эксплуатации антифриза может привести к некорректной работе и даже к отказу котла. Для исключения негативных последствий необходимо обратиться в проектную организацию для выполнения расчёта параметров системы отопления, работающей на антифризе. В дальнейшем, при эксплуатации антифриза в системе отопления, необходимо строго соблюдать рекомендации завода – изготовителя антифриза. Подробнее о правилах использования антифриза см. на стр. 12.

### 3.4 Присоединение к газопроводу

Газовую магистраль следует подключать к соответствующему штуцеру (см. рис. 17) при соблюдении действующих норм, с помощью жесткой металлической трубы или бесшовного гибкого шланга из нержавеющей стали. Между газовой магистралью и котлом следует установить газовый кран. Проверьте герметичность всех газовых соединений.

### 3.5 Электрические соединения

#### Предупреждения

Аппарат должен быть подключен к надежной системе заземления, выполненной в соответствии с действующими нормами техники безопасности. Эффективность контура заземления и его соответствие нормам должны быть проверены квалифицированным персоналом. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, могущий быть причиненным отсутствием заземления аппарата.

Внутренние электрические соединения в котле уже выполнены, он снабжен также сетевым шнуром «Y» с вилкой. Подключение к электрической сети должно быть выполнено в виде отдельной розетки. На участке между котлом и источником электрического питания должен быть установлен защитный автомат с током срабатывания 6А. При выполнении электрических соединений важно соблюсти полярность (ФАЗА: коричневый провод / НЕЙТРАЛЬ: синий провод / ЗЕМЛЯ: желто-зеленый провод).

Пользователю запрещается самостоятельно производить замену кабеля питания котла. В случае повреждения кабеля выключите аппарат и обращайтесь к квалифицированному персоналу для его замены. В случае замены электрического кабеля, используйте исключительно кабель  $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$  с наружным диаметром не более 8 мм.

#### Комнатный термостат

**ВНИМАНИЕ: КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТРОЙСТВОМ С КОНТАКТАМИ НЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОДАЧА НАПРЯЖЕНИЯ 230В НА КЛЕММЫ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НЕПОДЛЕЖАЩЕЕ РЕМОНТУ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ.**

#### Доступ к электрической клеммной колодке

Сняв обшивку котла, можно получить доступ к клеммной колодке подключения комнатного термостата. По умолчанию на контактах клеммной колодки установлена перемычка. В случае подключения к котлу комнатного термостата перемычку необходимо удалить.




Рис. 7. Доступ к клеммной колодке подключения комнатного термостата

### 3.6 Воздуховоды для притока воздуха/удаления продуктов сгорания

Котел модификации «С» (открытая камера сгорания). Труба присоединения к дымоходу должна иметь диаметр не меньший, чем диаметр соединительного патрубка дымохода котла. После патрубка дымоход котла должен иметь вер-

тикальный участок дымохода длиной не менее 0,5 метра. Размеры и монтаж дымохода и присоединительной трубы должны соответствовать действующим нормам.


Котел модификации «С» оборудован предохранительным термостатом дымовых газов, блокирующим работу котла в случае плохой тяги или засорения дымовой трубы. Запрещается вскрывать данное устройство или блокировать его работу.

Котел модификации «F» (закрытая камера сгорания). Трубопроводы воздухозабора и дымоудаления присоединяются соответственно к системам аспирации и дымоудаления, которые должны удовлетворять приведенным ниже требованиям. Данный аппарат сертифицирован для применения со всеми конфигурациями воздуховодов СпУ, указанными на табличке технических данных. Тем не менее, возможно, что применение некоторых конфигураций ограничивается или запрещается местными законами, нормами или правилами. Прежде чем приступить к монтажу, внимательно ознакомьтесь с соответствующими предписаниями и обеспечьте их строгое соблюдение. Кроме того, необходимо соблюдать действующие правила, касающиеся расположения оголовков воздуховодов на стене или крыше и минимальных расстояний от окон, стен, других воздуховодов и т.д. (см. рис. 11).

#### Диафрагмы

Для обеспечения работы котла модификации «F» необходимо выбрать и установить нужную диафрагму, входящую в поставку агрегата, согласно указаниям, приведенным далее в таблицах. Проверить, что в котле находится диафрагма (в случае необходимости в ее использовании) и что она правильно установлена.

#### Установка диафрагмы



#### Подсоединение с помощью коаксиальных труб




Рис. 8. Примеры присоединения с помощью коаксиальных труб

→ – воздух; → – дымовые газы

#### Таблица 2. Варианты исполнения

Тип	Наименование
C1X	Горизонтальные трубы для притока воздуха и удаления дымовых газов через стену
C3X	Вертикальные трубы для притока воздуха и удаления дымовых газов через крышу

Для коаксиального подсоединения установите на агрегате один из следующих соединительных элементов.




Рис. 9. Начальные элементы для коаксиальных воздуховодов

Таблица 3. Диафрагмы для коаксиальных воздуховодов

Максимально допустимая длина	Коаксиальный 60/100		Коаксиальный 80/125	
	5 м	10 м	5 м	10 м
Величина уменьшения на каждое колено с углом 90°	1 м	0,5 м		
Величина уменьшения на каждое колено с углом 45°	0,5 м	0,25 м		
Используемая диафрагма	0–2 м	Ø43	0–3 м	Ø43
	2–5 м	Без диафрагмы	3–10 м	Без диафрагмы



Внимание: для котлов Vitabel F 40 используется коаксиальный дымоход 80/125 (рис. 9А), артикул 902601230.



Рис 9А. Коаксиальный дымоход 80/125 (арт. 902601230)

Подсоединение с помощью раздельных труб


Рис 10. Примеры присоединения с помощью раздельных труб  
➡ – воздух; ➡ – дымовые газы

Таблица 4 – Варианты исполнения

Тип	Наименование
C1X	Горизонтальные трубы для притока воздуха и удаления дымовых газов через стену. Оголовки для удаления дымовых газов и притока воздуха должны быть коаксиального типа или установлены на небольшом расстоянии друг от друга (не более 50 см), чтобы они подвергались одинаковым ветровым воздействиям
C3X	Вертикальные трубы для притока воздуха и удаления дымовых газов через крышу. Оголовки для удаления дымовых газов и притока воздуха как для типа C1X
C5X	Горизонтальные или вертикальные трубы для удаления дымовых газов и притока воздуха с оголовками, расположенным в местах с разным давлением. Отверстия для удаления дымовых газов и притока воздуха не должны находиться на противоположных стенах
C6X	Отдельные системы притока воздуха и удаления дымовых газов, выполненные из труб одобренного типа (согласно стандарту EN 1856/1)
B2X	Забор приточного воздуха из помещения, где установлен аппарат, и удаление дымовых газов через стену или крышу <b>ВНИМАНИЕ – В ПОМЕЩЕНИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ</b>




Рис. 11. Варианты расположения оголовка дымохода

Для подсоединения с помощью раздельных труб установите на котел следующие соединительные элементы:




Рис. 12. Соединительный элемент для раздельного дымоудаления (арт. 010011X0)

Внимание: для котлов Vitabel F40 используется комплект фланцев раздельного дымоудаления арт. 902619360 (рис. 12А)



Рис. 13. Комплект фланцев раздельного дымоудаления (арт. 902619360)

Перед тем, как приступить к выполнению монтажа проверьте правильность используемой диафрагмы и не превышение максимально допустимой длины, используя для этого простой расчет:

1. Окончательно определите схему прокладки раздельных воздуховодов, включая аксессуары и выходные оголовки.

2. В соответствии с таблицей 6 определите потери в  $m_{экв}$  (эквивалентных метрах) на каждом компоненте в зависимости от его расположения.

3. Проверьте, чтобы общая величина сопротивления была меньше или равной максимально допустимой величине, указанной в таблице 5.

Таблица 5. Диафрагмы для раздельных воздуховодов

Максимально допустимая длина	Раздельные трубы	
	60 $m_{экв}$	60 $m_{экв}$
Используемая диафрагма	0–20 $m_{экв}$	Ø43
	20–45 $m_{экв}$	Ø47
	45–60 $m_{экв}$	Без диафрагмы

Для котлов типа С7 – недопустима эксплуатация чердака в качестве жилого помещения; стабилизатор тяги и воздушный клапан должны устанавливаться в чердаке здания.

Для котлов типа С – недопустимо проникновение конденсата внутрь котла; максимальная допустимая температура воздуха для горения 80°C; максимальное содержание CO<sub>2</sub> в воздухе для горения 1,6%.

Для котлов типа С1 и С3 – отверстия, выходящие в терминал, из отдельных каналов, должны умещаться в квадрат со стороной 50 см, при этом для С3 расстояние между плоскостями двух отверстий должно составлять 50 см.

Для котлов типа С4 – котлы этого типа с соединительными каналами пригодны только для подключения к газоходу с естественной тягой.

ВЗХ	Забор приточного воздуха из помещения установки аппарата через коаксиальный трубопровод (включающий дымоотводящую трубу) и удаление дымовых газов через общий дымоход с естественной тягой
<b>!</b>	<b>ВНИМАНИЕ – В ПОМЕЩЕНИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ</b>

Поэтому, если вы хотите подсоединить котел VITABEL F к коллективному дымоходу или к отдельному дымоходу с естественной тягой, необходимым условием является, чтобы эти дымоходы были спроектированы квалифицированными специалистами в соответствии с действующими нормами и подходили для агрегатов с закрытой камерой горения, оборудованных вентилятором.

Таблица 6. Принадлежности

		Потери в $m_{\text{экв}}$		
		Приток воздуха	Удаление продуктов горения	
			Верт.	Гориз.
Ø80	ТРУБА	0,5 м	0,5	1,0
		1 м	1,0	2,0
		2 м	2,0	4,0
	КОЛЕНО	45°	1,2	2,2
		45°	1,2	2,2
		90°	2,0	3,0
		90°	1,5	2,5
		90° контрольная точка для замеров	1,5	2,5
	СТАКАН	с контрольной точкой для замеров	0,2	0,2
		для слива конденсата	–	3,0
	ТРОЙНИК	со штуцером для слива конденсата	–	7,0
	ТЕРМИНАЛ	для притока воздуха настенный	2,0	–
		для удаления продуктов горения настенный с защитой от ветра	–	5,0
		раздельный для притока воздуха/удаления продуктов горения диам. 80/80	–	12,0
	ДЫМОХОД	только для удаления дымовых газов Ø80	–	4,0
Ø100	СГОН	Ø80–Ø100	0,0	0,0
		Ø100–Ø80	1,5	3,0
	ТРУБА	1 м	0,4	0,4
	КОЛЕНО	45°	1,0	0,6
		90°	0,8	1,3
Ø60	ТЕРМИНАЛ	для притока воздуха настенный	1,5	–
	ТРУБА	1 м	–	2,0
	КОЛЕНО	90°	–	6,0
	СГОН	80–60	–	8,0
	ТЕРМИНАЛ	Для дымовой трубы, настенный	–	7,0



**ВНИМАНИЕ: УЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ ПОТЕРИ НАПОРА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ Ø60, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ ТОЛЬКО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ И НА ПОСЛЕДНЕМ ТРАКТЕ ДЫМОХОДА**

#### Подсоединение к коллективным дымоходам




Рис. 14. Примеры подсоединения к дымоходам  
➡ – воздух; ➡ – дымовые газы

Таблица 7. Варианты исполнения

Тип	Наименование
C2X	Забор приточного воздуха и удаление дымовых газов через отдельные общие дымоходы, но подвергающиеся одинаковым ветровым воздействиям
C4X	Забор приточного воздуха и удаление дымовых газов через общий дымоход
C8X	Удаление дымовых газов через отдельный или общий дымоход, забор приточного воздуха через отверстие в стене.

\* Введено в ПО17.



**Внимание:** при замене электронной платы необходимо на новой плате параметр «P09» установить в нужное положение (по умолчанию установлено «00»)

Таблица 8. Расшифровка значений в сервисном меню

№	Параметр	Диапазон		По умолчанию
		Описание		
P01	Тип газа	00 – NG (природный)		00
		01 – LPG (сжиженный)		
P02	Скорость нагрева системы отопления	0-20°C/мин		05
		0-10 мин		
P03	Задержка включения горелки на систему отопления после подачи электропитания	0-20 мин		00
		31-85°C		
P05	Максимальная температура отопления	00 – заданная t° ГВС +15°C		85
		01 – не активно		
P06	Температура выключения горелки в режиме ГВС (при P09 = 00, 02, 04, 06)	0-10°C		05
		55-65°C		
P07	Снижение температуры воды в бойлере, после чего включается повторный нагрев бойлера (при P09 = 01, 03, 05, 07)	00 = 50Гц		55
		1 = 60Гц		
P08	Максимальная температура ГВС	00 – 50Гц		00
		1 = 60Гц		
P09	Двухконтурный турбированый	00	для газового клапана с электронной настройкой	зависит от модели котла
	Одноконтурный турбированый	01		
	Двухконтурный атмосферный	02		
	Одноконтурный атмосферный	03		
	Двухконтурный турбированый	04		
	Одноконтурный турбированый	05		
	Двухконтурный атмосферный	06		
P10	Одноконтурный атмосферный	07		
P11	Мощность розжига	10-70		20
P12	Нижняя точка гистерезиса отопления	5-20°C		15
P13	Режим «есо» отопления	00-05		00
P13*	Защита от заклинивания трехходового клапана	00 – отключена 01 – включена		01

#### 4.3 Информационное меню

В версии ПО17 введено информационное меню.

- Для входа в информационное меню необходимо ввести пароль «31»:
- нажать кнопку «reset» на 5 сек. – появляется мигающий сигнал «00»;
  - кнопкой «+» отопления установить «30»;
  - кнопкой «+» ГВС установить «31»;
  - нажать кнопку «reset» до появления «t1» – первого пункта меню.

Содержимое информационного меню:

- t1 = Температура воды на подаче отопления;
- t2 = Температура ГВС;
- L3 = Текущая мощность горелки 0C99 (00 соответствует минимальной мощности; 99 соответствует максимальной мощности);
- F4 = Текущий расход горячей воды (для реле расхода воды отображается «->», для датчика расхода воды отображается текущий расход горячей воды);
- P5 = Время работы горелки (00C99, x100 часов).

Для выхода из информационного меню – нажать кнопку «reset» на 5 секунд.

#### 4.4 Перенастройка на другой тип газа

Агрегат рассчитан для работы как на метане, так на сжиженном нефтяном газе. Подготовка котла к работе на том или другом газовом топливе производится на заводе, причем соответствующее указание приведено на упаковке, а также на табличке технических данных, установленной на самом агрегате. В случае необходимости перевода котла на работу с газом, отличным от газа, для которого он был настроен на заводе, необходимо приобрести специально предусмотренный для этой цели комплект для переоборудования и действовать, как указано ниже:

- Отключите электрическое питание от котла и закройте кран подачи газа.
- Замените форсунки на горелке, устанавливая форсунки, рекомендованные в таблице с техническими данными на стр. 10, в зависимости от используемого типа газа.
- Подайте питание на котел и откройте кран подачи газа.
- Изменение параметра, соответствующего типу газа:
  - установите котел в режим ожидания
  - удерживайте кнопку «RESET» 10 секунд на дисплее появится надпись РО1;
  - кнопками ГВС измените параметр на «1» – значение для сжиженного газа;
  - удерживайте кнопку «RESET» 10 секунд для выхода из режима настройки; котел вернется в режим ожидания;
- Отрегулируйте минимальное и максимальное давление на горелке (см. раздел «Регулировка давления газа на горелке»), задавая значения из таблицы технических данных для используемого типа газа.
- Наклейте этикетку, содержащуюся в комплекте по переводу на другой тип газа, возле таблички с техническими данными, чтобы подтвердить состоявшийся перевод.

#### 4.5 Активация режима TEST

В любом рабочем режиме («зима» или «лето») при включенной горелке одновременно нажмите на кнопки системы ГВС (поз. 11 и 12 рис. 1) на 5 секунд, чтобы включить режим TEST. Котел включится на максимальной мощности, заданной так, как указано в следующем разделе.

На дисплее мигают символы отопления и ГВС, рядом отображается максимальная мощность отопления.

Нажмите на кнопки системы отопления (поз. 9 или 10 рис. 1) для увеличения или уменьшения мощности (минимальная мощность = 0%, максимальная мощность = 100% (индикация 99)). Цифры дисплея начнут мигать. Чтобы запомнить введенное значение, не более чем через 2 сек. кратковременно нажмите кнопку «RESET» – цифры дисплея перестанут мигать.

В случае активации режима TEST и забора воды ГВС, достаточного для активации режима ГВС, котел остается в режиме TEST, но 3-ходовой клапан переключается в режим ГВС.

Для отключения режима TEST одновременно нажмите на кнопки ГВС (поз. 1 и 2 рис. 1) в течение 5 секунд.

Режим TEST в любом случае автоматически отключится через 15 минут.

#### 4.6 Регулировка давления на горелке

Этот агрегат, относящийся к типу с модулируемым пламенем, имеет два граничных значения давления газа: минимальное и максимальное. Эти значения следует взять из таблицы технических данных на основе используемого типа газа.

- Подключите манометр к штуцеру для замера давления «B», расположенному на выходе из газового клапана.
- Снимите защитный колпачок «D», открутив винт «A».
- Запустите котел в режиме TEST.
- При необходимости кнопками отопления отрегулируйте максимальную мощность на максимальное значение.
- Отрегулируйте максимальное давление гайкой «G», поворачивая её по часовой стрелке для увеличения или против часовой стрелки – для уменьшения давления.
- Отсоедините один из двух проводов от катушки модуляции «C» на газовом клапане.
- Отрегулируйте минимальное давление винтом «E», поворачивая его по часовой стрелке для увеличения или против часовой стрелки – для уменьшения давления.
- Подсоедините провод, ранее снятый с катушки модуляции, к газовому клапану.
- Убедитесь, что максимальное давление не изменилось.
- Для завершения режима TEST повторите процедуру его активации или подождите 15 минут.
- Отсоедините манометр, затяните запорный винт штуцера «B».
- Верните на место защитный колпачок «D».




Рис. 15. Газовый клапан

А) винт защитного колпачка; В) штуцер для замера давления на выходе из клапана; С) клеммы катушки модуляции; Д) защитный колпачок; Е) регулировка минимального давления; Г) регулировка максимального давления



После проверки давления или его регулировки необходимо запечатать краской или специальной печатью защитный колпачок «D».

#### 4.7 Регулировка максимальной мощности отопления

Для регулировки максимальной мощности отопления установите котел в режим TEST (см. п. 4.1). Нажмите кнопки задания температуры отопления (поз. 9 или 10 рис. 1) для соответственного увеличения или уменьшения мощности (минимальная – 00, максимальная – 99). Чтобы запомнить введенное значение, не более чем через 2 сек. кратковременно нажмите кнопку «RESET».

Выходите из режима TEST (см. п. 4.1).

#### 4.8 Ввод в эксплуатацию

##### Перед включением котла

- Проверьте герметичность системы подвода газа.
- Проверьте правильность предварительно созданного в расширительном баке давления.
- Заполните систему водой и полностью стравите воздух из котла и системы отопления.
- Убедитесь в отсутствии утечек воды из системы отопления, контура ГВС, из котла и в различных соединениях.
- Проверьте правильность выполнения электрических соединений и эффективность заземления.
- Убедитесь, что величина давления газа соответствует требуемому значению.
- Проверьте, что в непосредственной близости от котла не находятся огнеопасные жидкости и материалы.

##### Контрольные операции, выполняемые во время работы

- Включите котел.
- Проверьте герметичность топливного контура и водопроводов.
- При работающем котле проверьте, нормально ли работают дымоход и воздуховоды для притока воздуха и удаления дымовых газов.
- Проверьте, правильно ли циркулирует вода между котлом и системой отопления.
- Убедитесь, что газовый клапан правильно обеспечивает модуляцию мощности, как в режиме отопления, так и в режиме ГВС.
- Проверьте работу системы розжига котла. Для этого несколько раз включите и выключите котел путем регулировки комнатного терmostата или с пульта дистанционного управления.
- Убедитесь по показаниям счетчика, что расход газа соответствует величине, указанной в таблице технических данных.
- Проверьте, что при отсутствии сигнала на включение отопления, горелка зажигается при открытии любого крана системы ГВС.
- Проверьте правильность запрограммированных параметров и, если необходимо, внесите необходимые изменения (мощность, температура и т.д.).

#### 4.9 Техническое обслуживание

##### Периодический контроль

Чтобы обеспечить исправную работу агрегата с течением времени, необходимо раз в год приглашать квалифицированный персонал для следующих проверок:

- Управляющие и предохранительные устройства (газовый клапан, термостаты и пр.) должны исправно работать.
- Контур отвода дыма должен быть исправным и эффективным.  
(Котел с закрытой камерой: вентилятор, реле давления и пр. Закрытая камера должна быть герметичной: прокладки, прижимы для кабелей и пр.).  
(Котел с открытой камерой: стабилизатор тяги, термостат дыма и пр.).
- Трубопроводы и оголовки для забора воздуха и отвода дыма не должны быть загромождены и не должны иметь утечек.
- Горелка и теплообменник должны быть чистыми и без отложений. Для их очистки не используйте химические продукты или стальные щетки.
- Электрод не должен иметь нагара и должен правильно располагаться.
- Все газовые и гидравлические соединения должны быть герметичными.
- Давление воды в холодном отопительном контуре должно составлять около 1,2 бара; в противном случае следует настроить это значение.
- Циркуляционный насос не должен быть заблокированным.
- Давление воздуха в расширительном баке должно равняться 1 бар.
- Расход и давление газа должны соответствовать значениям из соответствующих таблиц.





Рис. 16. Положение электрода

#### 4.10 Устранение неисправностей

##### Диагностика

Котел оснащен современной системой самодиагностики. В случае возникновения какой-либо неисправности, символ неисправности (поз. 11 рис. 1) и соответствующий код начинают мигать на дисплее.

Некоторые неисправности (обозначаемые буквой «A») приводят к постоянной блокировке котла: следует произвести ручной сброс блокировки, кратковременно нажав кнопку «RESET» (поз. 6 рис. 1) или кнопку «RESET» на пульте ДУ с таймером (опция), если таковой установлен; если котел не включится, то необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

Другие неисправности (обозначенные буквой «F») вызывают временную блокировку котла. Данная блокировка, как правило, снимается автоматически, как только вызвавший ее возникновение параметр возвращается в нормальные рабочие пределы.



**Внимание:** категорически запрещается срывать пломбы завода изготовителя или сервисного центра, в случаях повреждения пломбы – сервисный центр имеет право снять оборудование с гарантии. **Необходимо проводить ежегодное техническое обслуживание для продления срока гарантии и вашей безопасности.**

##### Таблица неисправностей

При появлении на дисплее любого кода неисправности, кроме «F37», (см. далее):

- нажмите кнопку «RESET»;
- если работа котла не восстановилась, обратитесь в Авторизованный сервисный центр, сообщите код неисправности и, по возможности, обстоятельства, сопутствующие появлению неисправности.

При появлении неисправности «F37» определите по манометру котла величину давления в системе отопления и при помощи крана подпитки восстановите давление до «1», при этом код неисправности исчезнет и котел автоматически включится. Если этого не произошло или вскоре неисправность появилась снова – обратитесь в Авторизованный сервисный центр.

Таблица 9. Перечень неисправностей

Код неисправности	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
A01	Не состоялся розжиг горелки	Отсутствие газа	Проверьте, что газ поступает в котел равномерно и что из трубопроводов стравлен воздух
		Неисправность электрода	Проверьте кабель электрода, правильность установки и отсутствие на электроде отложений
		Неисправный газовый клапан	Проверьте и замените газовый клапан
		Слишком низкая мощность розжига	Отрегулируйте мощность розжига
A02	Сигнал наличия пламени при выключеной горелке	Неисправность электрода	Проверьте электрические соединения электрода
		Неисправность электронной платы	Проверьте электронную плату
A03	Перегрев, сработал термостат системы отопления	Поврежден термостат системы отопления	Проверить правильность установки и исправность термостата системы отопления
		Отсутствие циркуляции воды в системе	Проверьте циркуляционный насос
		Наличие воздуха в системе отопления	Стравите воздух из системы отопления
		Засорение системы отопления	Проверьте чистоту грязевого фильтра системы
F05	Для котлов «С» – сработал термостат дымоудаления	Незэффективное дымоудаление	Проверьте состояние и тягу дымохода
		Нарушение электрических соединений термостата дымоудаления	Проверьте электрические соединения термостата дымоудаления
		Контакт реле давления воздуха разомкнут	Проверьте реле давления воздуха/ Вентилятор/ Разъем вентилятора
		Неправильно подключен провод к реле давления воздуха	Проверьте правильность подключения проводов
A08	Сбой в работе одного из температурных датчиков	Неверная диафрагма	Проверьте диафрагму на соответствие
		Дымоход неверных размеров или забит	Проверьте длину дымовых каналов/ Очистите дымовые каналы
		При запуске горелки показания температуры не изменяются в течение 1 минуты	Проверить правильность установки датчика
		Датчик поврежден	
F10	Сбой в работе датчика NTC на трубопроводе подачи	Короткое замыкание в соединительном кабеле	Проверьте провод датчика или замените датчик
		Обрыв соединительного провода	
		Датчик поврежден	
F11	Сбой в работе датчика NTC системы ГВС	Короткое замыкание в соединительном кабеле	Проверьте провод датчика или замените датчик
		Обрыв соединительного провода	
		Датчик поврежден	
A23, A24	Сбой параметров платы	Короткое замыкание в соединительном кабеле	Проверьте и при необходимости измените параметр платы
		Обрыв соединительного провода	
F37	Недостаточное давление воды в системе отопления	Неправильно задано значение параметра электронной платы	Проверьте и при необходимости измените параметр платы
		Слишком низкое давление в системе	
		Реле давления воды не подсоединенено или повреждено	
F41	Слишком большая скорость нарастания температуры в контуре отопления	Заполните систему водой	Проверьте датчик
		Наличие воздуха в системе	
		Засорение системы отопления	
F50	Отсутствие тока клапана модуляции	Обрыв цепи клапана модуляции	Проверьте исправность цепи. Замените газовый клапан
		Обрыв цепи клапана модуляции	

**Для котлов с открытой камерой сгорания** нельзя отключать устройство безопасного отвода продуктов сгорания. Вмешательство – опасно для жизни.

Установку и ремонт устройства отвода продуктов сгорания должна производить организация имеющая необходимые разрешительные документы на проведение данных работ. При повторяющихся отключениях котла, связанных с нарушением тяги, необходимо незамедлительно обратиться в обслуживающую организацию, дальнейшее использование аппарата – запрещено.

## 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## 5.1 Таблица технических данных

Параметр	Ед. изм.	Модель котла VITABEL		
		C24	F32	F40
Максимальная тепловая мощность	кВт	26,3	34,7	44,1
Минимальная тепловая мощность	кВт	9,2	12,8	14,3
КПД Р <sub>max</sub> (80–60°C)	%	93,1	93,0	92,4
КПД при Р = 30% Р <sub>max</sub>	%	91,1	92,0	90,9
Максимальная полезная мощность отопления	кВт	24,0	32,0	40,0
Минимальная полезная мощность отопления	кВт	8,3	11,9	13,0
Максимальное давление воды в системе отопления	бар	3	3	3
Мин. рабочее давление воды в системе отопления	бар	0,5	0,5	0,5
Объем воды в контуре отопления котла	л	1,0	1,2	1,5
Объем расширительного бака котла	л	6	8	10
Давление воздуха в расширительном баке котла	бар	1	1	1
Диапазон регулировки температуры отопления	°С	30-85	30-85	30-85
Максимальная температура в системе отопления	°С	90	90	90
Максимальная полезная мощность ГВС	кВт	24,0	32,0	40,0
Минимальная полезная мощность ГВС	кВт	8,3	11,9	13,0
Диапазон регулировки температуры ГВС	°С	35-55 (65)	35-55 (65)	35-55 (65)
Максимальная температура в системе ГВС	°С	60 (70)	60 (70)	60 (70)
Производительность системы ГВС (при ΔT°= 30°C)	л/мин	11,3	14,3	17,6
Максимальное рабочее давление воды в ГВС	бар	8	8	8
Расход газа G20 при Р <sub>max</sub> *	м³/ч	2,73	3,65	4,65
Количество/диаметр форсунок горелки G20	шт./мм	11×1,35	15×1,30	21×1,30
Давление подачи газа G20	мбар	13-20	13-20	13-20
Максимальное давление на горелке газа G20	мбар	12,0	13,5	11,0
Минимальное давление на горелке газа G20	мбар	1,5	1,0	1,0
Расход газа G30/31 при Р <sub>max</sub> **	кг/ч	2,00	2,65	3,30
Количество/диаметр форсунок горелки G30/31	шт./мм	11×0,81	15×0,82	21×0,82
Давление подачи газа G30/31	мбар	37-50	37-50	37-50
Максимальное давление на горелке газа G30/31	мбар	21,0	21,0	20,0
Минимальное давление на горелке газа G30/31	мбар	2,5	2,5	2,5
Диаметр дымохода котла «С»	мм	130	160	–
Диаметр/макс. длина коаксиальн. дымохода котла «F»	мм/м	60×100/5	60×100/5	80×125/5
Диаметр/макс. длина раздельн. дымохода котла «F»	мм/м	80/80/60	80/80/60	80/80/60
Класс NOx	–	3 (<150 мг/кВт·ч)	3 (<150 мг/кВт·ч)	3 (<150 мг/кВт·ч)
Температура продуктов сгорания	°С	117	117	117
Присоединительные размеры	отопления	дюйм	3/4	3/4
	ГВС	дюйм	1/2	1/2
	газа	дюйм	1/2	1/2
Электропитание	В/Гц	230/50	230/50	230/50
Потребляемая электрическая мощность	Вт	110	110	110
Класс защиты	–	IPX5D	IPX5D	IPX5D
Высота	мм	740	740	740
Ширина	мм	440	440	500
Глубина	мм	235	340	340
Вес пустого котла	кг	28,8	36,7	40,3

\* При удельной низшей теплоте сгорания газа 9,443 кВт/м<sup>3</sup>/час.

\*\* При удельной низшей теплоте сгорания газа 12,9 кВт/кг/час.

5.2 Общий вид, основные узлы, гидравлический контур




Рис. 17а. Конструкция VITABEL C24




Рис. 17б. Конструкция VITABEL F32-40




Рис. 18. Отопительный контур





Рис. 19. Контур ГВС


## 5.3 Расположение штуцеров присоединения



1) подача в систему отопления; 2) выход горячей воды; 3) вход газа;  
4) вход холодной воды; 5) возврат из системы отопления.


## 5.4 Диаграммы

### Давление газа/мощность




A – сжиженный газ  
B – природный газ

### Потери напора циркуляционных насосов



24 кВт



32-40 кВт

А – потери напора в котле;  
1, 2, 3 – скорость циркуляционного насоса

### Условные обозначения к рисункам 17а, 17б, 18 и 19

- 5) Закрытая камера
- 7) Подвод газа
- 8) Выход воды системы ГВС
- 9) Вход воды в систему отопления
- 10) Подача воды в систему ГВС
- 11) Обратный трубопровод системы отопления
- 14) Предохранительный клапан
- 16) Вентилятор
- 19) Камера горения
- 22) Горелка
- 27) Основной теплообменник
- 28) Дымовой коллектор
- 29) Коллектор на выходе дыма
- 32) Циркуляционный насос системы отопления
- 34) Температурный датчик системы отопления
- 36) Автоматический воздухоотводчик
- 37) Фильтр на входе холодной воды
- 38) Датчик протока ГВС
- 39) Ограничитель расхода воды
- 42) Датчик температуры воды в системе ГВС
- 43) Реле давления воздуха
- 44) Газовый клапан
- 49) Предохранительный термостат
- 56) Расширительный бак
- 74) Кран для заливки воды в систему отопления
- 78) Стабилизатор тяги
- 81) Электрод
- 95) Трехходовой кран с сервоприводом
- 114) Реле давления воды
- 126) Термостат дымоудаления
- 187) Диафрагма продуктов горения
- 194) Теплообменник системы ГВС
- 209) Подача воды на нагрев бойлера
- 241) Байпас

## 5.6 Электрическая схема




Рис. 20. Электрическая схема

- 16 – вентилятор
  - 30 – комнатный термостат
  - 31 – гаджет с OpenTherm
  - 32 – циркуляционный насос
  - 34 – датчик NTC отопления
  - 38 – датчик протока ГВС
  - 42 – датчик NTC ГВС
  - 43 – прессостат дымоудаления
  - 44 – газовый клапан
  - 45 – катушка модуляции газ. Клапана
  - 49 – предельный термостат
  - 81 – электрод
  - 95 – сервопривод трехходового крана
  - 114 – реле минимального давления

## 6. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА КОТЛА (ОБРАЗЕЦ)

Идентификационная табличка находится на наружной стороне корпуса котла.



## СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы котла составляет 10 лет.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

КОТЛА ГАЗОВОГО ОТОПИТЕЛЬНОГО VITABEL F  
СЕРИЙНЫЙ № 2348BY0707181

Котел изготовлен и принят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54826-2011 (ЕН 483:1999) «Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа "С" с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт», ГОСТ Р 51733-2001 «Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Требования безопасности и методы испытаний», ГОСТ EN 625-2013 «Котлы газовые для центрального отопления. Дополнительные требования к контуру горячего водоснабжения комбинированных котлов номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт».

Котел изготовлен и отрегулирован на использование природного газа,

номинальным давлением 2000 Па.

М.П.



OTK

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

## 7. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИФРИЗА В НАСТЕННЫХ КОТЛАХ

## Общие положения

1. В настенных котлах использование антифриза возможно, но, учитывая специфические свойства антифриза, при его использовании в системе отопления значительно возрастает вероятность выхода из строя оборудования, соприкасающегося с ним (включая оборудование самой системы отопления). Выход из строя котельного оборудования вследствие неправильного использования антифриза или неправильного монтажа системы отопления, рассчитанной на работу с антифризом, не будет являться гарантийным случаем.

2. Использование антифриза на основе этиленгликоля в случае попадания последнего в систему водоснабжения может привести к отравлению людей. В случае необходимости допускается использование антифриза на основе пропиленгликоля.

3. Ответственность за проектирование системы отопления с использованием антифриза и правильное использование антифриза несет потребитель.

## Свойства антифриза

(в сравнении с водой), обуславливающие необходимость принятия мер, указанных далее

Более низкая теплоемкость (снижение тепловой мощности, передаваемой котлом в системе отопления и ГВС).

Повышенная вязкость (дополнительная нагрузка на насос, локальные перегревы, отложения, свист, стук при работе).

Повышенный коэффициент теплового расширения.

Повышенная текучесть (приводит к проблемам с герметичностью соединений).

Высокая чувствительность к перегреву.

Склонность к разнообразным химическим реакциям при взаимодействии с элементами системы отопления.

## При использовании антифриза ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Использовать незамерзающие жидкости, не предназначенные для систем отопления.

2. Смешивать жидкости разных производителей.

3. Использовать гликоловые антифризы в системах отопления с котлами электроплазменного типа, в которых нагрев происходит за счет пропускания электрического тока через теплоноситель.

4. Разбавлять антифриз в большей степени, чем это предусмотрено заводом-изготовителем антифриза, так как снижаются защитные свойства присадок, и возможно возникновение коррозии, накипи и осадков.

5. Использовать в системе отопления оцинкованные трубы.

6. При герметизации резьбовых соединений в системе отопления использовать лен с краской.

7. Устанавливать температуру в системе отопления выше +70°C.

8. Для подпитки системы отопления использовать штатный кран подпитки котла.

9. Превышать максимальную производительность котла по системе ГВС.

10. Оставлять воду в контуре ГВС котла, если есть вероятность воздействия на котел отрицательных температур.

## При использовании антифриза РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1. При изготовлении раствора антифриза пользоваться дистиллированной водой.

2. Устанавливать максимальную скорость циркуляционного насоса или, при необходимости, устанавливать внешний насос большей производительности.

3. Использовать экспанзомат (закрытый расширительный бак) большей ёмкости.

4. Произвести перерасчет мощности радиаторов системы отопления и, при необходимости, увеличить мощность радиаторов.

5. Использовать в системе отопления трубопроводы большего диаметра.

6. В отечественных чугунных радиаторах заменить резиновые прокладки на паронитовые.

7. Устанавливать температуру ГВС не выше +45°C.

8. Использовать проток ГВС не более 70% от максимального значения, указанного в Инструкции к котлу.

9. Подпитку системы отопления производить или дистиллированной водой с учетом критической температуры замерзания полученного раствора антифриза (не выше -20°C), или подготовленным раствором антифриза.

10. Использовать антифриз не более срока, указанного производителем антифриза.

11. При замене антифриза тщательно промывать котел и систему отопления.

Для подбора насоса, расширительного бака, радиаторов и сечения труб системы отопления необходимо обратиться в специализированную организацию.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологии изготовления изделия с целью улучшения его качества. Если после прочтения руководства у вас останутся вопросы по работе и эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений. Актуальный вариант данного руководства и список сервисных центров находится на:

<http://service.ferroli.ru/services> (для РФ)

<http://service.ferroli.by/services> (для Республики Беларусь)



**Изготовитель:**

ООО «ФерролиБел», УНП 690655161  
Республика Беларусь,  
222750, Минская область, Дзержинский район,  
Фанипольский сельсовет, д. 206  
(вблизи г. Фаниполь)  
Тел.: +375 17 169-79-49, e-mail: [info@ferroli.by](mailto:info@ferroli.by)

**Официальное представительство в РФ:**

ООО «ФерролиРус»  
127238, Российская Федерация  
Московская обл., г. Мытищи,  
Ярославское шоссе, влд. 1, стр. 1  
тел.: +7 495 646-06-23, e-mail: [info@ferroli.ru](mailto:info@ferroli.ru)  
[www.ferroli.ru](http://www.ferroli.ru), [www.service.ferroli.ru](http://www.service.ferroli.ru)

**Мы отвечаем! 8-800-707-0623**

(Бесплатный звонок по России)



[https://t.me/Ferroli\\_RUS\\_BEL](https://t.me/Ferroli_RUS_BEL)

