

ferroli FT (semi-turbo kit - полу-турбо комплект)

Адаптер

cod. 020003X0	ØA=35 - ØB=130
cod. 020003X0	ØA=35 - ØB=130
cod. 020004X0	ØA=55 - ØB=130
cod. 020005X0	ØA=72 - ØB=150
cod. 020006X0	ØA=86 - ØB=180
cod. 020006X0	ØA=86 - ØB=180

Турбонасадка

020000X0 - белый

Монтаж

Размеры

Установка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ и КОМБИНАЦИИ

Котел	К-во элементов	ØC (мм)	Производительность вентилятора (м³/час)	Макс. сопротивление (Pa)	Макс. длина дымовой трубы Ø80 (экв. м)	Артикул адаптера	Артикул турбонасадки
PEGASUS 23/23D/23T	3	130	88	80	15	020003X0	020000X0
PEGASUS 32/30-32D/32T	4	130	125	50	15	020004X0	
PEGASUS 45/40-45D/45T	5	150	140	40	10	020005X0	
PEGASUS 49T	6	180	200	30	10	020006X0	
PEGASUS 56T	6	180	205	30	10	020006X0	

cod. 3541E680 - Rev. 00 - 11/2014

- 1 -
FRONTE

Dimensione: A4
Stampa Fronte/Retro
Colori: come da disegno

ferroli FT (semi-turbo kit - полу-турбо комплект)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Подключение к электронной плате **DBM07B** котлов Pegasus D, DK (на соединительной колодке котла 19 клемм)

- 2 -
RETRO

- 2 -
RETRO

N.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA	MATERIALE	U.M.	VALORE	Revisioni
Materiale		carta normale	Disegno eseguito con sistema CAD		Note Aggiuntive		
Cod. Materiale			Data	Firma			
Sviluppo			Creazione	23-04-2014	BEZZAN	Scala: 1:1	
Valore		Uni. mis.	Modificato			Formato: A2	
Tratt. sup.			In data:	sost. dal	TOLLERANZE NON INDICATE		
			In data:	sost. il	GRADO DI PRECISIONE		
					UNI EN 22768 - m		
ferroli		Numero Disegno/Codice		3541E680			
		Oggetto:		FOGLIO ISTRUZ. KIT ESTR.FUMI			
Via Ritonda 78/A - 37047 S. Bonifacio (VR)							
FERROLI S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo senza sua autorizzazione							

1	01/07/2014	Revisione generale	BEZZAN
Rev	Data	Descrizione	Firma